

MONITORAGGIO LINEA ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Bollettino sintetico del mese di Dicembre 2023

Linea tracciato



CARATTERISTICHE DELLA LINEA

Determinazione: Italia - Montenegro

Gestore: Terna Rete Italia S.p.A.

Tensione: 500 kV a doppio cavo interrata

Lunghezza tracciato: 445 km, di cui 16 km in Italia

Province attraversate: 2 (PE ; CH)

Comuni attraversati: 4 (Pescara; San Giovanni Teatino; Spoltore; Cepagatti)

Cepagatti / Spoltore



Lat: 42° 24' 24,29"

Long: 14° 08' 48,99"

Data: 13/12/2023

Orario: 10:09

Sito	Induzione magnetica (mT)				
		Tot	x	y	z
Comune: Cepagatti / Spoltore	Valore massimo	0.091	0.079	0.039	0.073
Provincia: Pescara	Valore minimo	0.091	0.079	0.037	0.058
Località: Calcasacco	Valore medio	0.091	0.079	0.038	0.040

Confronto con i valori raccomandati da ICNIRP	
Valore massimo raccomandato	0.500 mT
Campo magnetico terrestre stimato	0.040 mT
Valore medio totale misurato	0.091 mT

